ANALISI ACQUE POTABILI ALTRI COMUNI aggiornamento dicembre 2023

Città	Ammoniaca	Conduttività	Cloruri	Durezza totale	Solfati	Nitrati	Nitriti	PH	Residuo fisso	Sodio	Fluoruri	Manganese
V.M.A[1] - V.G[2]	0,50 mg/l V.M.A.	2500 us/cm a 20°C V.M.A	250 mg/l V.M.A.	>15°F V.G.	250 mg/l V.M.A.	50 mg/l V.M.A.	0,50 mg/l V.M.A	6,5 - 9,5 V.M.A	max 1500 mg/l V.G.	200 mg/l V.M.A.	1,50 mg/l V.M.A.	50 ug/l V.M.A.
SOLERO	<0,05	615	40,1	32	35,0	27,3	<0,05	7,3	531,4	9	0,9	<6

Legenda: 1 Valore massimo ammissibile e 2 valore guida secondo il D.Lgs 18/2023